

Uchwała Nr XIV/190/2008
Rady Gminy Darłowo
z dnia 25 stycznia 2008 roku

w sprawie zaopiniowania projektów planu podziału aglomeracji wiejskiej Darłowo na aglomerację: Dąbki i Rusko.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm./, art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne / Dz.U. Nr 239 poz. 2019 z późn.zm./ i § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji / Dz.U. Nr 283 poz. 2841 z późn. zm./

Rada Gminy Darłowo uchwała co następuje:

Opiniuje się negatywnie przedstawione przez Spółkę Wodno-Ściekową w Dąbkach projekty planu podziału aglomeracji wiejskiej Darłowo na aglomerację: Dąbki i Rusko.

Uzasadnienie powyższej opinii stanowi załącznik do niniejszej uchwały.


§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Darłowo.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Władysław Kłopotnik




Załącznik
do Uchwały Nr XIV/190/2008
Rady Gminy Darłowo
z dnia 25 stycznia 2008 roku

Podział aglomeracji wiejskiej Darłowo na dwie aglomeracje jest bezzasadny, ze względu na:

1. Lokalizacja oczyszczalni w Dąbkach, w strefie „B” uzdrowiska Dąbki, praktycznie przy granicy ze strefą „A” , nie jest możliwa ze względu na uciążliwe oddziaływanie tego obiektu (w tym fetor, zwłaszcza latem) oraz wymogi Ustawy o uzdrowiskach.
2. Oczyszczone ścieki z oczyszczalni Dąbki nie mogą być nadal odprowadzane do płytkiego, przybrzeżnego jeziora Bukowo, które nie posiada praktycznie żadnych zdolności samooczyszczania. W sezonie letnim 2007 r. część jeziora została zamknięta jako kąpielisko ze względu na obecność bakterii z grupy coli, co wyniknęło z nieprawidłowej pracy oczyszczalni. O negatywnym wpływie tego obiektu na stan jeziora i postępującą jego eutrofizację świadczy chociażby zarastanie brzegów, co nie miało miejsca przed uruchomieniem oczyszczalni.
3. Odprowadzenie oczyszczonych ścieków do innego odbiornika, tj. Morza Bałtyckiego nie będzie możliwe ze względu na brak zgody na przejście przez teren strefy „A”.
4. Część terenu oczyszczalni w Dąbkach położona jest na niskich rzędnych, na obszarze polderu, przez co okresowo jest podtapiana i zalewana.
5. W związku z utworzeniem uzdrowiska Dąbki, zgodnie z Ustawą o uzdrowiskach, do 2009 r. zostanie opracowany nowy plan zagospodarowania przestrzennego tego terenu, gdzie zostanie rozstrzygnięta możliwość lokalizacji oczyszczalni Dąbki w strefie „B” uzdrowiska. Rada Gminy Darłowo nie przewiduje takiej lokalizacji.

6. Maksymalna ilość ścieków w aglomeracji Darłowo wynosząca 3 156 m³/dobę jest za mała, by funkcjonowały dwie oczyszczalnie ścieków ze względów ekonomicznych i technicznych. Mała ilość ścieków będzie skutkowała wysokim kosztem ich oczyszczenia, co wpłynie na wysoka cenę ścieków, którą będą musieli zapłacić mieszkańcy gminy. Zaproponowana aglomeracja Dąbki nie uwzględnia przyjmowania ścieków z całej części zachodniej Gminy i w tej sytuacji nie ma możliwości ich oczyszczenia.

Mając na uwadze powyższe argumenty, Rada Gminy Darłowo negatywnie opiniuje utworzenie aglomeracji Dąbki z oczyszczalnią ścieków w Dąbkach.


PRZEDSIĘWZIĘCIE
RADA GMINY DARŁOWO
Władysław Irbowski