



Darłowo, dnia 23.07.2020 roku
/dzień, miesiąc, rok/

...Justyna OSSES.....
/imię i nazwisko radnego/



WNIOSEK

Zwracam się z prośbą o wykonanie przeglądu technicznego hydrantów na terenie gminy oraz w miarę możliwości systematyczne ich wymienianie na nowe.

Mieszkańcy miejscowości Krupy widzą potrzebę dodatkowego oświetlenia drogi w kierunku sklepu, jest możliwość na istniejącym słupie dołożenia jeszcze jednej lampy w tym właśnie kierunku.

RADNA RADY GM. NY DARŁOWO
Justyna Osses

Justyna Osses
określony wyborczy nr 6.....

/podpis i pieczęć radnego/

Interpelację przekazano do realizacji:

.....
za pośrednictwem Referatu Samorządowego – Biura Rady

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY DARŁOWO**

/podpis i pieczęć

Grzegorz Hejno

Przewodniczącego Rady Gminy Darłowo/

DK.7021.101.2020

Darłowo, dnia 30 lipca 2020 roku



Pani

Justyna Osses

Radna Rady Gminy Darłowo

Dotyczy: montażu dodatkowej oprawy świetlnej na istniejącym słupie w miejscowości Krupy.

W odpowiedzi na Pani interpelację z dnia 23.07.2020 (data wpływu do tut. organu) uprzejmie informuję, że Gmina sprawdzi możliwości montażu lampy oświetleniowej. Jeżeli będzie możliwy montaż, to zlecimy Energa Oświetlenie zainstalowanie oprawy.

WOJT GMINY DARŁOWO
mgr inż. Radosław Ojażewski

Otrzymuje:

1. Pani Justyna Osses Radna Rady Gminy Darłowo

Do wiadomości:

1. Biuro Rady Gminy Darłowo
2. a/a

L.Dz. 1879/2020


Urząd Gminy Darłowo Krupy, dnia 17.08.2020 r. WPLYNEŁO dn. 2020 -08- 18 Nr rejestru Przekazano <i>GR</i>

BIURO RADY WPLYNEŁO dn. 2020 -08- 18 Nr rejestru Przekazano

Pani Justyna Osses
Radna Rady Gminy Darłowo

W odpowiedzi na Pani interpelację dotyczącą przeglądu hydrantów oraz ich systematycznej wymiany informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę i dróg pożarowych, hydranty przeciwpożarowe znajdujące się na terenie Gminy Darłowo raz do roku przechodzą przegląd techniczny. Przeglądu dokonują konserwatorzy przyporządkowani do poszczególnych miejscowości.

Hydranty nie sprawne są na bieżąco wymieniane. Niestety ograniczone środki finansowe pozwalają Spółce jedynie na wymianę hydrantów uszkodzonych. Koszt wymiany jednego hydrantu przeciwpożarowego to ok. 3 000 zł.

Prezes Zarządu

 mgr Tomasz Sendeck

Do wiadomości:
 - Wójt Gminy Darłowo

TG/TG